



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России
от 23.10.2020 №38

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 122
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21BY03
Дата внесения в реестр
24.03.2016



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач (зам. главного врача)
ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России

Н.Ю. Кулигина
20 декабря 2022 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.22. 2931.1.1695.4.22 „ 29 „ декабря 20 22 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
лабораторных исследований

Дата проведения инспекции: 29.12.2022.

Заявитель: ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО»,
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ.

Заказчик: ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО»,
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка от
ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО» № 754 от 06.12.2022 (вх. № 1695/16-80
от 28.12.2022).

Состав экспертных материалов:

1. Протокол № 8045 от 01.11.2022, выполненный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.512074);
2. Протокол № 9081 от 29.11.2022, выполненный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.512074);
3. Протокол № 9690 от 14.12.2022, выполненный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.512074).

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Пробы холодной водопроводной воды (входящей) и горячей водопроводной воды (прямой и подпиточной) отобраны из распределительной сети в ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ.

АЕ № 041848

ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России
194291, Россия, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 47
тел./факс (812) 559-23-48, e-mail: cge122@mail.ru
www.cge122fmbs.spb.ru

Пробы холодной водопроводной воды (входящей) и горячей водопроводной воды (прямой и подпиточной) отобраны для определения органолептических, химических и микробиологических показателей: pH, цветность, мутность, запах, массовые концентрации железа общего, сероводорода, меди, цинка, кремния, ОМЧ, ОКБ, E. coli, энтерококки, СРК.

Во всех исследованных пробах холодной водопроводной воды (входящей) и горячей водопроводной воды (прямой и подпиточной), представленных во всех протоколах, определённые органолептические, химические и микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, установленные требованиями табл. 3.1, табл. 3.5 и табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что отвечает требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Заключение:

Пробы холодной водопроводной воды и пробы горячей водопроводной воды (прямой и подпиточной), отобранные из распределительной сети ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ, представленные в протоколах № 8045 от 01.11.2022, № 9081 от 29.11.2022 и № 9690 от 14.12.2022, выполненных ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512074), по исследованным показателям **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Эксперт: врач по общей гигиене
отдела ГТ и ОРБ (сертификат № 117827 0035029 от 23.04.2020)


подпись

А.М. Иванов
Ф.И.О.