



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России
от 23.10.2020 №38

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 122
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21BY03
Дата внесения в реестр
24.03.2016



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач (зам. главного врача)
ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России
Н.Ю. Кулигина
«06» апреля 2023 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.22. 0437.1.293.4.23 " 06 " апреля 20 23 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
результатов лабораторных исследований

Дата проведения инспекции: 06.04.2023.

Заявитель: ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО»,
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ.

Заказчик: ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО»,
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка от
ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО» № 106 от 10.03.2023 (вх. № 293/16-80
от 24.03.2023).

Состав экспертных материалов:

1. Протокол № 308 от 03.02.2023, выполненный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России
(уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.512074);
2. Протокол № 942 от 06.03.2023, выполненный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России
(уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.512074);
3. Протокол № 1516 от 24.03.2023, выполненный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России
(уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.512074).

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Пробы холодной водопроводной воды (входящей) и горячей водопроводной воды (прямой и подпиточной) отобраны из распределительной сети в ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

АЕ № 042622

ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России
194291, Россия, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 47
тел./факс (812) 559-23-48, e-mail: cge122@mail.ru
www.cge122fmbs.spb.ru

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Пробы холодной водопроводной воды (входящей) и горячей водопроводной воды (прямой и подпиточной) отобраны для определения органолептических, химических и микробиологических показателей: pH, цветность, мутность, запах, массовые концентрации железа общего, сероводорода, меди, цинка, кремния, ОМЧ, ОКБ, E. coli, СРК.

В исследованных пробах холодной водопроводной воды (входящей), представленных в протоколах № 942 от 06.03.2023 и № 1516 от 24.03.2023, и пробах воды горячего водоснабжения (прямой и подпиточной), представленных во всех протоколах, определённые органолептические, химические и микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, установленные требованиями табл. 3.1, табл. 3.5 и табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что отвечает требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В исследованной пробе холодной водопроводной воды (входящей), представленной в протоколе № 308 от 03.02.2023, определённая массовая концентрация общего железа превышает предельно допустимую концентрацию, установленную требованиями п. 556. табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в 1,8 раза.

Таким образом, проба холодной водопроводной воды (входящей), представленная в протоколе № 308 от 03.02.2023, по содержанию общего железа не отвечает требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Заключение:

Пробы холодной водопроводной воды и пробы воды горячего водоснабжения, отобранные из распределительной сети ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ, представленные в протоколах № 942 от 06.03.2023 и № 1516 от 24.03.2023, выполненных ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512074), пробы воды горячего водоснабжения, отобранные из распределительной сети ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ, представленные в протоколе № 308 от 03.02.2023, выполненном ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512074), **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий

ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России

194291, Россия, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 47

тел./факс (812) 559-23-48, e-mail: cge122@mail.ru

www.cge122fmbspb.ru

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», исследованные показатели **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба холодной водопроводной воды (входящей), отобранная из распределительной сети ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ, представленная в протоколе № 308 от 03.02.2023, выполненном ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512074), по содержанию общего железа **не соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Эксперт: врач по общей гигиене
отдела ГТ и ОРБ (сертификат № 117827 0035029 от 23.04.2020)




подпись

А.М. Иванов
Ф.И.О.