



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 122
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21БУ03
Дата включения в реестр
24.03.2016



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России,
технический директор
Е.Г. Луканина

« 28 » июня 20 24 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.22.0924.1.616.4.24 от «28» июня 2024 года

Объект инспекции: Вода (вода систем централизованного горячего водоснабжения; вода питьевая централизованного водоснабжения)/контроль по результатам лабораторных исследований.

Заявитель: ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО»,
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ.

Заказчик: ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО»,
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ.

Дата проведения инспекции: 28.06.2024.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
заявка вх. № 616/16-80 от 26.06.2024.

Состав экспертных материалов:

1. Протокол № 1976 от 26.04.2024, выполненный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.512074);
2. Протокол № 2426 от 27.05.2024, выполненный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.512074);
3. Протокол № 3224 от 10.06.2024, выполненный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.512074).

Ответственность за достоверность представленных материалов несёт Заявитель.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России
194291, Россия, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 47
тел./факс (812) 559-23-48, e-mail: cge122@mail.ru
www.cge122fmbs.spb.ru

(профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В результате проведённой санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Согласно представленным протоколам пробы холодной водопроводной воды (входящей) и горячей водопроводной воды (прямой и подпиточной) отобраны из распределительной сети в ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ.

Пробы холодной водопроводной воды (входящей) и горячей водопроводной воды (прямой и подпиточной) отобраны для определения органолептических, химических и микробиологических показателей: рН, цветность, мутность, запах, массовые концентрации железа общего, сероводорода, меди, цинка, кремния, ОМЧ, ОКБ, E. coli, Сульфидредуцирующие клостридии.

Во всех пробах холодной водопроводной воды (входящей) и всех пробах воды горячего водоснабжения (прямой и подпиточной), представленных во всех протоколах, исследованные органолептические, химические и микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, установленные требованиями табл. 3.1, табл. 3.5 и табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что отвечает требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Заключение:

Вода (вода систем централизованного горячего водоснабжения; вода питьевая централизованного водоснабжения)/контроль по результатам лабораторных исследований — пробы холодной водопроводной воды и пробы воды горячего водоснабжения, отобранные из распределительной сети ООО «Генерирующая компания «ОБУХОВОЭНЕРГО», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АТ, представленные в протоколах № 1976 от 26.04.2024, № 2426 от 27.05.2024 и № 3224 от 10.06.2024, выполненных ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512074), **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене



подпись

А.М. Иванов
инициалы, фамилия